

# 我市重大火灾隐患集中整治成效显著

自重大火灾隐患集中整治专项行动开展以来,我市各级党委政府、公安消防部门高度重视,提前谋划部署,采取有力措施,迅速在全市范围内打响重大火灾隐患集中整治专项行动,取得了初步成效。

党委重视,全面部署,开展重大火灾隐患整治专项行动。公安部部署开展重大火灾隐患整治专项行动后,市公安消防支队第一时间向市政府主要领导汇报,市政府成立以分管副市长任组长,市消防安全委员会成员单位分管领导为成员的全市重大火灾隐患集中整治专项行动领导小组,结合我市实际提请市安委会制定印发了《枣庄市人民政府安全生产委员会关于印发全市重大火灾隐患集中整治专项行动工作方案的通知》。针对检查的重点如城乡结合部、“城中村”、棚户区以及商贸市场、小加工作坊、“三合一”场所等集中连片的区域性火灾隐患,开展重点检查。

媒体曝光,落实责任,集中精力做好隐患单位整改落实。借助省驻枣媒体和《枣庄日报》、《全市集贸市场、沿街门市、三合一场所消防安全专项检查方案》,全面开展重大火灾隐患

整治专项行动。

政府主导,集中约谈,督促火灾隐患单位落实隐患整改。市公安消防支队提请市政府专门召开全市火灾隐患单位消防安全责任人集中约谈会,对年初政府挂牌督办尚未整改完毕的12家单位和今冬明春“清剿火患”专项行动中排查新发现的火灾危险性大、社会影响大的25家单位法人进行集中约谈。通报每个重点单位存在的火灾隐患,并针对存在的火灾隐患逐一提出整改意见及整改时限,现场落实单位法人代表的工作责任。各隐患单位当场签订《火灾隐患整改承诺书》。并对隐患整改情况采取10天一调度的方式,报告市政府、市委政法委和相关隐患单位主管部门。市委常委、副市长秦元祥带队对前期约谈的重大火灾隐患单位整改工作进行督导,督促各单位进一步加强安全管理,落实消防措施,整改各类隐患。

截至目前,全市检查单位558家,发现并整改火灾隐患413处,督办重大火灾隐患单位7家。

(季龙)

## 关于开展全市重大火灾隐患集中整治专项行动的通告

为全面提升火灾防控水平,全力推动整改消除重大火灾隐患,有效预防和减少重大火灾事故发生,维护消防安全形势稳定。根据省安委会的部署要求,市安委会决定自即日起至10月10日在全市深入开展重大火灾隐患集中整治专项行动。现将有关要求通告如下:

一、对城乡结合部、“城中村”、

棚户区以及商贸市场、小加工作坊、“三合一”场所集中连片的区域性火灾隐患,开展重点检查。

二、对未经行政审批擅自经营、使用,造成重大火灾隐患的,将依法查封、取缔。

三、对人员密集场所室内装修材料、建筑保温材料符合消防技术标准,外墙门窗上未设置影响逃生

和灭火救援的障碍物;人员密集场所在存在违章搭建彩钢板临时建筑;建设工程施工工地宿舍、办公等临时用房所用彩钢板芯材、安全疏散通道等违法违规情况进行严肃查处。

四、对检查发现的隐患、问题,单位要列出清单、建立台账,制订整改方案,落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

五、对于严重影响公共安全、久拖不改的重大火灾隐患进行曝光,将组织媒体跟踪报道隐患整改进程。并采取责令“三停”、临时查封、强制执行、拘留等执法手段,督促单位整改重大火灾隐患。

六、鼓励群众拨打“96119”举报投诉热线举报火灾隐患。

安全提示▶▶

### 消防安全常识二十条

- 一、自觉维护公共消防设施,发现火灾迅速拨打119电话报警,消防队救火不收费。
- 二、发现火灾隐患和消防违法行为可拨打96119电话,向当地公安消防部门举报。
- 三、不埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。
- 四、不携带易燃易爆危险品进公共场所、乘坐公共交通工具。
- 五、不在严禁烟火的场所和人员密集场所动用明火和吸烟。
- 六、购买合格的烟花爆竹,燃放时遵守安全燃放规定,注意燃放安全。
- 七、家庭和单位配备必要的消防器材并掌握使用方法。
- 八、每个家庭都应制定消防安全计划,绘制逃生疏散路线图,及时检查、消除火灾隐患。
- 九、室内装修装饰不宜采用易燃材料。
- 十、正确使用电器设备,不乱接电源线,不超负荷用电,及时更换老化电器设备和线路,外出时要关闭电源开关。
- 十一、正确使用、经常检查燃气设施和用具,发现燃气泄漏时,可用浸湿的毛巾衣物堵塞门缝,发出求救信号等待救援。

### “五自查四应会三提示”

#### 五自查

- 1、查危险火源。社区自查是否存在小孩户外玩火、烟花爆竹燃放、火灾危险家庭等情况;家庭自查是否安全使用气灶、炉子、油灯、蜡烛、烟头、火炕等火源。
- 2、查疏散通道。社区自查楼房楼道、消防车通道等是否畅通;家庭自查楼房楼道、家具摆设、窗口等是否便于逃生。
- 3、查消防器材。社区自查消防栓、灭火器、水枪、水带、水泵接合器等消防设施是否完好;家庭自查灭火器、水桶、水盘、逃生绳等器具是否齐全。
- 4、查电器设备。社区自查变压器、电瓶车、室外公用电源等是否安全;家庭自查电视机、电风扇、电冰箱、取暖器、电热毯、电热棒以及其它大功率电器设备是否安全。
- 5、查电气线路。社区自查是否存在私拉乱接天然气管道、电线和电气线路老化等现象;家庭自查是否存在乱拉乱接;超负荷用电,天然气管道和液化气管道泄漏等情况。

#### 三提示

- 1、提示开展防火巡查。社区居委会、物业服务企业要定期提示居民群众和沿街门店、家庭式作坊等小单位、小场所员工等组成的志愿消防队伍、专兼职消防员,每日开展消防巡查,随时发现火灾隐患,督促整改落实。
- 2、提示加强火源管理。社区居委会、物业服务企业要在小区门口、固定宣传栏、楼道内等显著位置,张贴居民防火公约、消防宣传画、发放宣传册等,提示每家每户要加强火源管理,预防火灾发生。
- 3、提示做好防火措施。小区内业主、居民、志愿者要提示居委会、物业服务企业等定期开展消防宣传教育,维护、更新小区内消防器材,定期开展消防演练等,并按照标准做好社区消防工作。

## 整改跟进▶▶

### 滕州

## 督办问题单位整改彻底消除火灾隐患

#### 简要案情

7月10日,滕州市公安消防大队对辖区乾源商贸有限公司第一分公司进行检查时,发现该单位存在宾馆内部部分应急照明灯损坏,不能正常使用;防火门未设置闭门器,不能自动关闭;室内消火栓无水。根据《重大火灾隐患判定方法》综合判定为重大火灾隐患单位。7月14日,消防大队

依法下达了《重大火灾隐患整改通知书》,责令于7月31日前改正。

**大队指导情况**

自大队下发《重大火灾隐患整改通知书》后,大队专门成立乾源商贸有限公司第一分公司重大火灾隐患整治小组,派遣大队工程师及大队防火参谋到现场进行指导,通过与公司领导召开协调会,制定

整改规划互相进行了有效沟通,最后制定了详细的整改计划。

#### 单位整改情况:

乾源商贸有限公司第一分公司在大队的指导下,制定了整改计划,截止到目前为止,共投资了1.2万元的有效整改资金,对大队提出的重大火灾隐患进行整改,其中已经落实整改了2条火灾隐患:1、



宾馆内部部分应急照明灯损坏,不能正常使用;2、室内消火栓无水,剩余的隐患(防火门未

(王炜)

### 山亭

## 上门指导重大火灾隐患单位整改

#### 简要案情

6月12日,山亭区公安消防大队对山亭区金色年华娱乐城进行监督检查时,发现该单位室内消火栓数量不足且部分无水、室内疏散楼梯达不到封闭楼梯间要求、墙面等部位采用可燃装修材料等隐患问题,严重影响公共安全。消防大队根据《重大火灾隐患判定方法》,综合判定为重大火灾隐患。6月13日,经过大队集体研究,依法向该单位下发

《重大火灾隐患整改通知书》,并提请区公安分局向区政府递交挂牌督办报告。6月24日,区政府下发通知,对该单位进行政府挂牌督办。

#### 大队指导情况

挂牌督办期间,消防大队高度重视,多次组织专人上门,主动与娱乐城负责人进行沟通协调,积极帮助出谋划策,确保在整改过程中节省资金、不走弯路。在整改过程中,消防大队逐条逐项对隐患

进行分析并提出具体意见,明确整改方案,协助单位对整改时限、整改经费、整改责任人、整改期间的消防安全等问题进行分类梳理,制定详细的整改计划,有效提升了隐患整改进度。

#### 单位整改情况

政府挂牌督办被媒体曝光后,该单位认识到问题的严重性,积极与专业消防技术公司联系,签订整改施工合同,隐患全部打包给有资质的消防工程



公司整改。截至目前,该单位已投资3万余元,已完成室内消量、压力符合要求;可燃装修材料已整改完毕;封闭楼梯间所

封闭楼梯间所需防火门已经订货。(刘耀)



### 台儿庄

## 强化重大火灾隐患单位整改

#### 简要案情

7月14日,台儿庄区消防大队对辖区枣庄市假日娱乐有限公司进行检查时,发现该单位安全出口数量不足。根据《重大火灾隐患判定方法》,直接判定为重大火灾隐患。7月14日,消防大队依法下达了《重大火灾隐患整改通知书》,责令于8月13日前改正。

#### 大队指导情况

自该单位被确立为重大火灾隐患单位后,大队积极同行业主管部门多次深入隐患单位,加大跟踪指导服务力度,制定整改方案、定人定责、落实资金,对单位进行“点对点、手把手”的跟踪整改,督促重大火灾隐患单位能在规定时限内保质

(郭昊)

#### 保量完成隐患整改。

#### 单位整改情况:

枣庄市假日娱乐有限公司在大队的指导下,制定了整改计划,并针对单位存在的安全出口数量不足的隐患问题,专门拿出2万元整改资金,增设了一个钢结构室外楼梯,在整改期限内提前整改完毕。(郭昊)

单位名称	详细地址	场所性质	建筑类型	存在的主要隐患	整改措施
山亭区金色年华娱乐城	枣庄市山亭区汉诺路89号	娱乐场所	单多层建筑	1、室内疏散楼梯达不到封闭楼梯间要求;2、室内消火栓数量不足,且部分无水;3、墙面等部位采用可燃装修材料。	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改
枣庄市综合福利家具城	枣庄市市中区建华路48号	商市场	单多层建筑	1、未设置火灾自动报警系统;2、安全出口数量不足;3、自动喷水灭火系统瘫痪。	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改
滕州市乾源商贸有限公司第一分公司	滕州市平行北路48号	宾馆饭店	单多层建筑	1、室内消火栓无水;2、宾馆内部部分应急照明灯损坏,不能正常使用;3、宾馆内防火门闭门器损坏。	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改
枣庄市假日娱乐有限公司	台儿庄区兴中路南首	娱乐场所	单多层建筑	消防设施器材配置、设置不符合标准(安全出口数量不足)	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改
枣庄市薛城区佰信宾馆	薛城区永福北路	宾馆饭店	单多层建筑	1、宾馆疏散走道铺设易燃地毯;2、二至七层通往室外疏散楼梯的安全出口被封堵。	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改
峄城区北录途程网苑	峄城区桃花转盘南100米路东	娱乐场所	单多层建筑	消防设施器材配置、设置不符合标准(营业厅安全出口数量不足)	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改
枣庄市高新区万佳网络顺畅连锁店	高新区兴城街道办事处复元三路	娱乐场所	单多层建筑	消防设施器材配置、设置不符合标准(缺少一部疏散楼梯)	提请政府,下发重大火灾隐患整改通知书,限期整改

### 曝光台

公  
德  
装  
在  
心  
中  
文  
明  
贵  
在  
行  
动